



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.03.П.001416.02.13

Дата 06. 02. 2013 г.

На основании заявления (№, дата) **00406**

06.02.2013

Организация-изготовитель
ЗАО "АСП-Инжиниринг"

Адрес: 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г.Видное, Южная промзона, владение 7 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель
ЗАО "АСП-Инжиниринг"

Адрес: 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г.Видное, Южная промзона, владение 7 (Россия)

Наименование продукции:

Панели PERFATEN ACOUSTIC (потолочные и стеновые) из перфорированной и просечно-вытянутой оцинкованной стали с лакокрасочным покрытием и без него с акустической подложкой и наполнителем из минеральной ваты

Продукция изготовлена в соответствии с:

с ТУ 5262-002-98162987-2007 изм. 1-4" Изделия стальные для облицовки потолков, наружных и внутренних стен зданий и сооружений"

Перечень документов, представленных на экспертизу:

ТУ 5262-002-98162987-2007 Изделия стальные для облицовки потолков, наружных и внутренних стен зданий и сооружений, изм. к ТУ № 1, 2, 3, 4, договор аренды № 21/2009 от 01.12.2009г., свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке в ИФНС, макет этикеток, доверенность.

Характеристика, ингредиентный состав продукции

Продукция представляет собой панели из перфорированной и просечно-вытянутой оцинкованной стали с лакокрасочным покрытием и без него с акустической подложкой и наполнителем из минеральной ваты

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) № 0932/0932-М от 09.11.2012 г.

№ 041596

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Интенсивность запаха образца в естественных условиях, балл	1	Не более 2
Напряженность электростатического поля, кВ/м	4,5	Не более 15,0
Формальдегид, мг/м ³	менее 0,001	не более 0,01
Фенол, мг/м ³	менее 0,001	не более 0,003
Аммиак, мг/м ³	менее 0,01	не более 0,04
Спирт метиловый, мг/м ³	менее 0,001	не более 0,5
Эффективная удельная активность (А эфф.м) природных радионуклидов в испытанном образце продукции составляет (Бк/кг): и соответствует 1 классу строительных материалов.	74.2	не более 370

Область применения:

для облицовки потолков и стен помещений и зданий различного назначения

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

При производстве, применении, транспортировке соблюдение требований ТУ 5262-002-98162987-2007. Мощность дозы излучения на поверхности перевозящего продукцию транспортного средства не должна превышать 1,0 мкЗв/ч.

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция

Панели PERFATEN ACOUSTIC (потолочные и стеновые) из перфорированной и просечно-вытянутой оцинкованной стали с лакокрасочным покрытием и без него с акустической подложкой и наполнителем из минеральной ваты

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Настоящее заключение выдано взамен экспертного заключения № 77.01.03.П.013590.12.12 от 28.12.2012 г.

Главный врач

(заместитель главного врача)

М. П.

Иваненко А.В.

Ф.И.О. Мизраганов А.В.

Заведующий отделом
гигиены труда

Ракитин С.А.

Эксперт (эксперты)

Васильева Г. В.

Ракитин С. А.

