

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ57.В.01504  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0657758  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ЗАО «АСП-Инжиниринг»  
(наименование и местонахождение заявителя) Адрес: РФ, 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, Южная промзона, владение 7.  
ОГРН: 1067759051249. Телефон (495) 223-07-45.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ЗАО «АСП-Инжиниринг»  
(наименование и местонахождение изготовителя продукции) Адрес: РФ, 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, Южная промзона, владение 7.  
ОГРН: 1067759051249. Телефон (495) 223-07-45.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС ООО "ПожСтандарт". 121433, г. Москва, ул. Минская, 22, тел. (499)730-69-81; (495)989-12-49, факс (495)641-51-90, E-mail info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 23.11.2010г. Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Панели PERFATEN ACOUSTIC (потолочные и стеновые) из перфорированного и просечно-вытянутого алюминия с лакокрасочным покрытием и без него, с акустической подложкой и наполнителем из минеральной ваты, производимые по ТУ 5271-001-98162987-2007 «Изделия алюминиевые для облицовки потолков, наружных и внутренних стен зданий и сооружений». Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
52 7100

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. N 117-ФЗ от 10.07.2012 г.), глава 18., статья 80., п. 1, глава 19., статья 81., п. 1., глава 30., статья 134., п. 7., глава 33., статья 149., Приложение, таблицы 3, 27. Класс пожарной опасности строительного материала КМ1, согласно приложению на 1 листе (бланк ТР № 0322731).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол сертификационных испытаний №ПИПБ893/10-2012 от 29.10.2012 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010, адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008), №РОСС RU.ИФ93.К00029 от 20.11.2011 г. до 20.11.2015 г., выдан органом по сертификации систем менеджмента качества ООО «ЭКОСЕРТ», рег. № РОСС RU.0001.13ИФ93.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 28.12.2012 по 27.12.2015



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Мурат Аношин

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

С.А. Мальхин



# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к **СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №** C-RU.ПБ57.В.01504

(обязательная сертификация)

**ТР** 0322731

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести - Г1 слабогорючие по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости - В1 трудновоспламеняемые по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности - Д1 с малой дымообразующей способностью по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности продуктов горения - Т2 умеренноопасные по ФЗ 123 ст. 13.



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Мурат Аношин

С.А. Малыхин